

AKARYAKIT (KURŞUNSUZ BENZİN ve MOTORİN)TEKNİK ŞARTNAMESİ

Arsin Belediye Başkanlığı'nın 2023 yılı jeneratör ve araçlara ait akaryakıt (Kurşunsuz Benzin , Motorin) ihtiyacının karşılanması

. YAKITIN CİNSİ VE MİKTARI :

Yakıtın Cinsi ve Miktarları :150.000 Litre Motorin ve 1000 litre Kurşunsuz benzin.

YAKITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Teslim edilecek Yakıt TSE Standardına uygun olacaktır.

UYGULANACAK ESASLAR

1. Akaryakıt alımlarında, 98/10745 sayılı "Ham petrol ve Petrol Ürünlerinin Alımı; Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun işleyişi hakkında Karar"ın 10. maddesine istinaden belirtilen mahalli perakende azami satış fiyatları üzerinden KDV hariç fatura edilecek mahalli perakende satış fiyatlarındaki artış ve azalmalar İdari Şartnamedeki fiyat esasına göre düzenlenecektir.
2. Satış firmaları Arsin Belediye Başkanlığı'nın günlük akaryakıt (Kurşunsuz Benzin , Motorin) ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini taahhüt edeceklerdir.
3. Akaryakıt (Kurşunsuz Benzin , Motorin) TSE standartlarına uygun olacaktır. İhaleye katılan firmaların; Yetkili satıcılık belgesi olması gerekmektedir.
4. Bayilik sözleşmesi fesh edilen akaryakıt istasyonlarından kesinlikle akaryakıt (Kurşunsuz Benzin , Motorin) alınmayacaktır.

2-Teslim Yeri:

a)Belediyemizin depolama imkânları olmadığından Kurşunsuz Benzin , Motorin Arsin Belediyesi sınırlarına en fazla 10 km mesafe içinde olması kaydıyla yüklenicinin göstereceği akaryakıt istasyonunda yakıt pompasından veya tanker ile Belediye garajında araçların deposuna teslim alınacaktır.

b)Akaryakıt istasyonunda ikmal esnasında oluşabilecek tehlikeler için her türlü önlem yüklenici tarafından alınmış olacaktır.

c)Akaryakıt istasyonunda elektrik kesintilerine karşı jeneratör beslemesi olacaktır.

d)İstasyon pompalarının belirlenen periyotlarda kalibrasyonları yapılacaktır.

e)İstasyonda 24 saat ikmal yapabilecek şekilde organizasyon yapılacaktır.

f)İstasyon Belediye mücavir alanına 10 km mesafe içinde olacak ve yeterli sayıda pompa ile hizmet verecektir. Akaryakıt istasyonunda Belediyemiz araçları bekletilmeyecektir.

g)İstasyonda akaryakıt kıtlığı olasılığına karşı depolarının dolu tutulması hususunda gereken tedbirler alınacaktır.

h)Teslim alınan ürünlerin kullanımı esnasında Belediyemiz araç ve is makinesi motorlarında üründen kaynaklanan hasar söz konusu olur ise yükleniciden tazmin edilecektir.

İ) Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri için TSE standartlarına veya Tüpras Spesifikasyonlarına uygunluk belgesi istenmektedir. İdare hizmet araçlarına akaryakıt aldığı esnada gerekli görmesi durumunda usulüne uygun olarak tutanak düzenlemek suretiyle alacağı yakıt örneklerini ilgili laboratuvarlarda test ettirmeye yetkili olup alınan numunelerin TÜPRAS Spesifikasyonlarına uygun çıkması, numunelerde pislik, su vb. artık ve yabancı maddeler bulunması hallerinde teslim edilen parti malın tümü Yüklenici tarafından geri alınarak aynı miktarda yenisi ücretsiz olarak teslim edilecektir. Bu durumda tahlil ücreti ile birlikte araçlarda oluşacak hasar ve zararın giderilmesi için yapılacak masraflar da Yükleniciden tahsil edilecektir.

i) Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği/isi süresinde bitirmediği takdirde İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde iki (%0,2) oranında gecikme cezası uygulanır.İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

j) Belediyemiz araçlarının yakıt ihtiyacı, akaryakıt alım fişlerince ve imza karşılığı alınır. Akaryakıt Alım Fişleri II nüsha olup; I Nüsha idarede, I Nüsha yüklenici firmada kalır. Fatura kesimi, yüklenici firma tarafından getirilmiş alım bedellerinin idarece onaylanması ile yapılacaktır.

NUMUNE ALMA :

Yakıtın Teknik Şartnameye uygunluğu (kalitesi), Pompa İstasyonundan ihtiyaç duyulduğu takdirde alınacak numuneler yardımı ile kontrol edilecektir. Tahlil alınacak numune 3 (üç) Şişeye koyularak ağızları tamamen kapatıldıktan sonra İdare ve yüklenici firma elamanları tarafından teşekküllü bir Laboratuarda yapılacaktır. Ücret yüklenici firmaya ait olacaktır.

YAPILACAK TESTLER VE TESLİM TESELLÜM :

Satın alınacak yakıt TSE Standartlarına uygun olmalıdır. Yakıtın evsaflarının gerektirdiği her türlü tahliller idarece yaptırılabilir.

ANALİZ SONUÇLARININ UYGUN ÇIKMAMASI DURUMU VE CEZALAR :

Analiz sonuçlarının TSE 2177 standardında belirtilen parametrelerden herhangi birini sağlamaması halinde, bu durum varsa yüklenicinin yetkili veya sorumlu elamanıyla birlikte yoksa İdare personeli tarafından bir tutanakla tespit edilir. Durum yükleniciye yazılı olarak (fax yoluyla) bildirilir. Yüklenici en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunabilir.

Akredite laboratuvarlarında yapılan analizin sonuçları Şartnameye uygun çıkarsa mal alımına devam edilir. Yüklenici, itiraz ettiği malı akredite Laboratuvarlarında yapılacak analiz sonuçları belli oluncaya kadar alınan numuneler bekletilir.

DIĞER CEZALAR :

Yüklenici ; istenen yakıtları bu Teknik Şartnamenin belirtilen süreler içerisinde teslim etmediği, işi bitirmediği takdirde, her geçen gün için sözleşme bedelinin KDV. Hariç tutarı üzerinden % 0,2 (binde iki) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

Bu Şartnamede belirtilen konular için ilgili EPDK'nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Teknik düzenleme tebliğindeki Standartları esas alınacaktır.

AKARYAKIT LİSTESİ

S.NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	
1	KURŞUNSUZ BENZİN	1000	LİTRE	
2	MOTORİN	150.000	LİTRE	
	TOPLAM	151.000	LİTRE	

Diğer Hususlar :

İdarenin ihtiyacı için temin edilecek olan akaryakıt ürünlerinden herhangi birisinin mevzuatı gereği kullanımdan kaldırılması veya üretiminin yapılmaması hallerinde; söz konusu ürünün yerine, alınacak olan diğer ürünlerden hangisinin teknik olarak uygun olacağı,

Akaryakıt ürünlerinden herhangi birisinin ilgili kurum ve kuruluşlarca isminin değiştirilmesi halinde yeni isme göre ihtiyaç konusu akaryakıt ürün miktarı, İdare tarafından tespit edildikten sonra, sözleşme miktarı aşılmayacak şekilde o ürün kullanılabilir.

İdare

Yüklenici